



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148

по делу об административном правонарушении
(о назначении административного наказания)

09 января 2017 года

г. Лангепас

Резолютивная часть объявлена 09 января 2017 г. в 15.00

Постановление изготовлено в полном объеме 09 января 2017 г. в 15.30

Я, Главный государственный инспектора городов Лангепас и Покачи по пожарному надзору Губин Станислав Сергеевич, по адресу: г. Лангепас, ул. Белорусское шоссе, 10, кабинет № 7, в соответствии со статьями 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии представителя юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» Молчановой Людмилы Николаевны, при участии государственного инспектора городов Лангепас и Покачи по пожарному надзору Маркина Станислава Николаевича, рассмотрев протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 27 декабря 2016 года № 148 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, а также материалы административного производства на юридическое лицо:

- | | |
|---|--|
| 1) Полное наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» |
| 2) Сокращенное наименование юридического лица: | ООО «Комфорт плюс» |
| 3) Юридический адрес: | Российская Федерация, 628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, 6/1 |
| 4) Почтовый адрес: | Российская Федерация, 628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Комсомольская, 6/1 |
| 5) Документ, подтверждающий статус юридического лица: | Сведения о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.12.2016 |
| 6) Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 7) Наименование обслуживающего банка и банковские реквизиты: | ИНН 8621005502 КПП 862101001 р/с 40702810320000714261 к/счет 30101810471440000763 БИК 047144963 Когалымский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК Открытие» г. Когалым |
| 8) Сведения о привлечении юридического лица к административной ответственности: | в течение года за совершение однородного административного правонарушения к административной ответственности не привлекалось |
| 9) Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица: | Молчанова Людмила Николаевна – директор ООО «Комфорт плюс» (основание: приказ от 29.11.2016 № 17-к «О вступлении в должность директора ООО «Комфорт плюс») |
| 10) Документ, удостоверяющий личность законного представителя: | паспорт гражданина РФ 67 09 № 921121 выдан 29.12.2009 ОУФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Покачи |
| 11) Контактный номер телефона: | сот. тел: 89088993966 |

Иные сведения нет.

В ходе рассмотрения осуществляется видеозапись, о чем представитель уведомлен заранее.


Представитель юридического лица – директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна о времени и месте рассмотрения материалов дела об административном правонарушении извещена надлежащим образом путем вручения 29 декабря 2016 года определения об отложении рассмотрения дела, где содержится указанная информация.

В соответствии со статьями 25.1 и 25.4 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, в праве знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Разъяснены положения ст.51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой лицо, в отношении которого ведется производство по административному делу не обязано свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников.

Подпись законного представителя о том, что ему разъяснены его права и обязанности:

«09» января 2017 г.


(подпись)

Л.Н. Молчанова

Законным представителем юридического лица администрации города Покачи, в соответствии со статьями 29.2, 29.3 КоАП РФ, отводов не заявлено.

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Покачи, совместно с привлеченным в качестве специалиста старшим инженером ОНДиПР (по г.г. Лангепас и Покачи) Маркиным С.Н., в период с 10.00 часов по 11.00 часов, с 11.15 часов по 11.35 часов, с 11.40 часов по 12.05 часов 25.11.2016, с 10.30 часов по 11.00 часов, с 11.00 часов по 11.20 часов, с 11.30 часов по 11.50 часов и с 12.00 часов по 12.30 часов 01.12.2016, в соответствии с требованием прокурора города Покачи Ковалева Р.Р. от 28.10.2016 № 07-41-2016/1046, проведено обследование (осмотр) объектов - многоквартирные жилые дома, обслуживаемые обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс», по адресам: г.Покачи, ул. Харьковская, д. 4, д. 24, ул. Молодежная, д. 1, ул. Комсомольская, д. 15, д. 17, ул. Харьковская, д. 6, д. 8, д. 2, ул. Таежная, д. 3, ул. Комсомольская, д. 12.

По результатам обследования составлены акты обследования (осмотра), где указаны нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения обследования.

В ходе обследования установлено, что многоквартирные жилые дома по указанным адресам обслуживаются управляющей организацией ООО «Комфорт плюс» на основании договоров управления многоквартирным домом, заключенными с собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

Согласно п. 1.4 типовой формы договора управления многоквартирным домом, управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности.

В ходе обследования установлено, что 25.11.2016 и 01.12.2016 юридическим лицом общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» не соблюдены (нарушены) на объектах защиты требования пожарной безопасности, а именно:

Многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольская, д. 15.

1. В помещении электрощитовой, расположенной на 1-ом этаже здания, допускается размещение горючих материалов (полиэтиленовый пакет, деревянные доски).

Указанное действие должностного лица является нарушением пп. ж) п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что указанные материалы после проверки были сразу убраны (л.д. ____).

2. На двери помещения электрощитовой, расположенного на 1-ом этаже 2-го подъезда здания, не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что с нарушением согласна, на момент составления протокола об административном правонарушении данное нарушение устранено (л.д. ____).

3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (не предоставлен соответствующий протокол).

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что работы по испытанию ограждений запланированы на 2017 год (л.д. ____).

Многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольская, д. 17.

4. В помещении электрощитовой, расположенной на 1-ом этаже здания, допускается размещение горючих материалов (изделия из полиэтилена и пенопласта, деревянная дверь и иные изделия).

Указанное действие должностного лица является нарушением пп. ж) п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что указанные материалы после проверки были сразу убраны (л.д. ____).

5. На двери помещения электрощитовой, расположенного на 1-ом этаже 6-го подъезда здания, не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что с нарушением согласна, на момент составления протокола об административном правонарушении данное нарушение устранено (л.д. ____).

6. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (не предоставлен соответствующий протокол).

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что работы по испытанию ограждений запланированы на 2017 год (л.д. ____).

Многоквартирный жилой дом по ул. Харьковская, д. 6.

7. Не обеспечено содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии (ограждения, установленные на кровле в западной части здания, имеют деформации).

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что работы по ремонту ограждений запланированы на 2017 год (л.д. ____).

Многоквартирный жилой дом по ул. Харьковская, д. 2.

8. На объекте не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы (перегорели лампы, установленные внутри объемных знаков «ВЫХОД»).

Указанное действие должностного лица является нарушением п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Директор ООО «Комфорт плюс» Молчанова Людмила Николаевна 27 декабря 2016 года письменно пояснила, что лампы заменяют своевременно, однако на момент проверки они были перегоревшими, в настоящий момент нарушение устранено (л.д. ____).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обязанностью организаций является соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, юридическое лицо ООО «Комфорт плюс» совершило административное правонарушение, предусмотренное **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частями 3 - 8 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

От представителя юридического лица Молчановой Л.Н. в ходе рассмотрения материалов дела об административном правонарушении возражений о наличии в период проверки выявленных нарушений требований пожарной безопасности не поступало, ею было предоставлено письменное объяснение о том, что она согласна с нарушениями и с тем, что субъектом административного правонарушения является юридическое лицо ООО «Комфорт плюс» (л.д. ____).

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности. Как непосредственный объект административного нарушения требований пожарной безопасности она представляет собой совокупность общественных отношений по предотвращению пожаров и воздействия их опасных факторов на людей, материальные ценности и нормальную деятельность различных объектов.

Субъектом данного правонарушения могут выступать как физические лица, так и юридические лица.

Объективная сторона правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, заключается в нарушении или невыполнении юридическим лицом нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности и утвержденных в установленном порядке.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При рассмотрении административного дела представителем юридического лица не представлено доказательств того, что юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности. Также не предоставлено доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствующих надлежащему выполнению юридическим лицом указанных выше требований пожарной безопасности.

Как установлено при рассмотрении дела, у юридического лица имелась возможность по соблюдению требований пожарной безопасности.

При рассмотрении материалов административного дела в действиях (бездействиях) ООО «Комфорт плюс» не усматривается малозначительности правонарушения. По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо с угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям выражается в неудовлетворительном отношении ООО «Комфорт плюс» к исполнению своих публично-правовых обязанностей, в несоблюдении требований пожарной безопасности, что может повлечь, в том числе и негативные последствия для людей в случае возникновения пожара. В связи с изложенным, вменяемые юридическому лицу правонарушения не могут быть признаны малозначительными.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении, не установлено.

Материалы дела об административном правонарушении составлены уполномоченным должностным лицом в соответствии с законом, достоверность и допустимость перечисленных доказательств сомнений не вызывает.

Совершение юридическим лицом указанных нарушений доказано фактическими данными, содержащимися в следующих документах, находящихся в административном деле:

- протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 27 декабря 2016 года № 148 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (л.д. ____),
- копии актов обследования (осмотра) от 01.12.2016 (л.д. ____),
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.12.2016 (л.д. ____),
- копия карточки предприятия с интернет-сайта управляющей организации <http://www.gkhpokachi.ru> (л.д. ____),
- копия типового договора управления многоквартирным домом (л.д. ____),
- копия приложения № 4 к типовому договору управления многоквартирным домом с интернет-сайта управляющей организации <http://www.gkhpokachi.ru> (л.д. ____),
- письменные объяснения представителя юридического лица – Молчановой Л.Н. от 27.12.2016 по выявленным нарушениям (л.д. ____),
- фото-таблица, составленная по результатам обследования (л.д. ____).

Анализ вышеизложенного в совокупности с установленными по делу обстоятельствами, позволяют сделать вывод о доказанности вины ООО «Комфорт плюс», поскольку юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры для соблюдения установленных требований пожарной безопасности.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываю и принимаю во внимание положения статей 3.4 и 4.1 КоАП РФ: характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического

лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, совершение административного правонарушения впервые.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 4.2, п. 2 ч. 1 статьи 4.3, статьей 23.34, п.1, ч.1, статьи 29.9 и статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» признать виновным в совершении административного правонарушения в области пожарной безопасности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде предупреждения.

2. Разъяснить законному представителю юридического лица, что в соответствии со статьями 30.2 и 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано в течении 10-ти дней со дня его получения Главному государственному инспектору ХМАО-Югры по пожарному надзору или в суд.

3. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам: не изымались.

4. Издержки по делу об административном правонарушении: нет.

Дата вступления в законную силу: через 10 дней с момента получения постановления при отсутствии обжалования.

Главный государственный инспектор
городов Лангепас и Покачи по пожарному надзору

С.С. Губин

С постановлением ознакомлен(а),
копию постановления получил(а):
Директор ООО «Комфорт плюс»
«09» января 2017 г.

Л.Н. Молчанова

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № 148 от «___» _____ 2017 г. вступило в законную силу (ч.1. ст. 31.1 КоАП РФ) «___» _____ 2017г.

Постановление № 148 от «___» _____ 2017 г. исполнено «___» _____ 2017г.

(указывается дата и номер финансового документа)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре – 8(3467)397-777